

Rapporto di prova n°:	0005022/18	Emesso il:	26/09/2018
Descrizione campione:	Acqua in uscita (Punto del prelievo: rubinetto casetta dell'acqua del comune di SOMMA LOMBARDO (VA) - Via De Amicis)	Committente:	IMSA s.r.l. Via Statale, 717 23852 Garlate (LC)
Codice identificativo campione:	MSI 326/18		
Lotto/Scadenza:	-	Prelevatore/**campionamento:	Committente
Data prelievo:	14/09/18	Ora prelievo:	13:45
Verbale di prelievo n°:	699/18	Luogo prelievo:	Somma Lombardo (VA)
Trasporto effettuato da:	Committente	Data arrivo campione:	18/09/18
Analisi iniziata il:	18/09/18	Analisi ultimata il:	21/09/18

Prova	Metodo	Risultato	UM	Incertezza K=2; p=95%
§ pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,15	Unità pH	
§ Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	<1	FAU	
§ Conducibilità elettrica	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	392	microS/cm2	
§ Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Incolore	1:1	
§ Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Inodore	1:1	
§ Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Insapore	1:1	
§ Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	18,0	mg/l SO4	
§ Sodio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29/2003	7,0	mg/l Na	
§ Calcio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29/2003	66,0	mg/l Ca	
§ Magnesio	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29/2003	13,0	mg/l Mg	
§ Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	24	°F	
§ Resisuo fisso a 180°C	Rapporti ISTSAN 2007/31 p. 126 Met. ISS. BFA. 032. ev00	26	mg/l	



Responsabile Laboratorio

Angelo Rusconi

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova; quando il campionamento comporta l'effettuazione di misure ed è eseguito dal committente i paragrafi 6 e 7 della ISO 18593 sono esclusi dall'accreditamento; inoltre il risultato, così come espresso in unità di misura, viene ricalcolato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. L'incertezza di misura, quando riportata, è calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in accordo alla norma ISO 7218:2007 Amd 1A 2013. E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta di iLAB di Rusconi Angelo. Il simbolo § indica le prove subappaltate. ** L'istruzione di campionamento IO 01 Rev. corrente non è accreditata.