iLAB
ANALISI E CONSULENZE
PROCESSI E PRODOTTI

iLAB di Rusconi Angelo
Tel. e fax: 0341/581316; e-mail: ilab.rusconi@gmail.com
Via S. Rocco, 4 - 23868 Valmadrera (LC)
P.I.: 03254660131; C.F.: RSCNGL69B02E507D

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1388

Rapporto di prova n°:	0003814/18	Emesso il:	24/07/2018
Descrizione campione:	Acqua in uscita (Punto del prelievo: rubinetto casetta dell'acqua del comune di SOMMA LOMBARDO (VA) - Via Giusti)	Committente:	IMSA s.r.l. Via Statale, 717 23852 Garlate (LC)
Codice identificativo campione:	MSI 287/18		
Lotto/Scadenza:	-	Prelevatore/**campionamento:	Committente
Data prelievo:	18/07/18	Ora prelievo:	12:30
Verbale di prelievo n°:	541/18	Luogo prelievo:	Somma Lombardo (VA)
Trasporto effettuato da:	Committente	Data arrivo campione:	19/07/18
Analisi iniziata il:	19/07/18	Analisi ultimata il:	22/07/18

Prova	Metodo	Risultato	UM	Incertezza K=2; p=95%
Microrganismi aerobi a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	1	Ufc/ml	
Microrganismi aerobi a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	0	Ufc/ml	
Coliformi totali (conta)	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	Ufc/100 ml	
Escherichia coli (conta)	UNI EN ISO 9308-1:2017	0	Ufc/100 ml	
Enterococchi (conta)	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	Ufc/100 ml	
Pseudomonas aeruginosa *	ISO 16266:2006	0	Ufc/100 ml	

Responsabile Laboratorio

ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI ★ REGIONE LOMBARDIA E LIGURIA ★
Dott. RUSCONI ANGELO N. 79

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova; quando il campionamento comporta l'effettuazione di misure ed è eseguito dal committente i paragrafi 6 e 7 della ISO 18593 sono esclusi dall'accreditamento; inoltre il risultato, così come espresso in unità di misura, viene ricalcolato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha esguito il campionamento. L'incertezza di misura, quando riportata, è calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità del 95%; se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in accordo alla norma ISO 7218:2007 Amd 1A 2013.
E' vietata la riproduzione parziale del presente documento, salvo approvazione scritta di iLAB di Rusconi Angelo.
Il simbolo § indica le prove subappaltate. ** L'istruzione di campionamento IO 01 Rev. corrente non è accreditata.
L'asterisco (*) indica le prove non sottoposte ad accreditamento.

030097305005: N° PROGRESSIVO DEL REGISTRO DEI LABORATORI DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO